

**BAUHERR**

EINGANG

20. Aug. 2021

Bauverwaltung  
Oberentfelden

Gemeinde Oberentfelden  
Bauverwaltung  
Dorfstrasse 7/ Postfach  
5036 Oberentfelden

Baugesuch

**ZWISCHENLAGER DIESEL IN 5000L- TANK**

Buchs, 19. Aug. 2021

Sehr geehrter Herr Wiederkehr  
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne stellen wir Ihnen im Namen von Merz Tiefbau das Baugesuch für das Stellen eines 5000l fassenden, doppelwandigen Tanks als Zwischenlager von Diesel zu.

Für den Gewässerschutz wird der Tank in eine Stahlwanne mit Fassungsvermögen von 5880l gestellt, die Verbundsteine werden belassen.

Im Bereich der Vorfahrt wird gemäss Herr Rolf Hirt, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt eine Betonplatte im Gefälle betoniert. Über einen Einlaufschacht  $\varnothing 400\text{mm}$  wird auslaufender Diesel via einem Mineralölabscheider  $\varnothing 800\text{mm}$  kontrolliert in einen Stapelbehälter  $\varnothing 1500\text{mm}$  geleitet. An die bestehende Kanalisation kann nicht angehängt werden, da sie zu hoch liegt. Der Stapelbehälter wird regelmässig geleert.

Als Brandschutzmassnahme wird gemäss Besprechung mit Ihrem Herrn Segessemann vom 16. August 2021 vor Ort das Holzwerk des Unterstandes EI60 eingekleidet. Zum Wohnhaus und zum Autoabstellplatz wird ebenfalls ein Abschluss EI60 realisiert, um den Brandabschnitt auszubilden.

In Absprache mit Ihrer Frau Hertsch werden Sie beim Kantonalen Baugesuchsformular die entsprechenden Ämter avisieren. Seite zwei ist nicht ausgefüllt.

Mit freundlichen Grüssen  
J. Bolliger, Architekten AG



Catherine Erne Fasler

Beilagen, 2fach:  
Kommunales Baugesuchsformular  
Kantonales Baugesuchsformular  
Gesuch für Lager- und Umschlagsanlage  
001.002 Situation 1:500  
002.002 Baueingabeplan 1:100 mit Grundriss und Schnitt  
Abnahmeprüfzeugnis für Cube- Tank  
Grundbuchauszug