



HEIZUNG
LÜFTUNG
KLIMA
SANITÄR
SPRINKLER

Mehrfamilienhaus, Erlengut 1, 5036 Oberentfelden

22.12.2022

Baubeschrieb:

Das Gebäude bekommt neu eine Pelletfeuerung.
Mit diesem Ersatz fallen bauliche Massnahmen an.

Kaminverlängerung auf Flachdach

Der bestehende Kaminschacht wird wieder verwendet. Das Kaminrohr muss bei der Kaminmündung nach BAFU-Richtlinie verlängert werden.



Kaminhöhe gemäss
Brandschutzrichtlinien VKF und
BAFU Richtlinie
(Mindesthöhe von Kaminen über Dach)

Füllstutzen Pellets

In die Wand / Fassade werden vier neue Löcher für die Füllstutzen der Pellet erstellt.



Standort Füllstutzen Pellets

Demontage Oeltank / Pelletlager neu

Der Oeltank wird demontiert. Neu wird in diesem Raum das Pelletslager erstellt.

