

**DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES**
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz

Simon Studer
Fachspezialist Schutzbauten
Rohrerstrasse 7, Postfach, 5001 Aarau
Telefon direkt 062 835 52 79
Telefon zentral 062 835 31 00
Fax 062 835 31 19
simon.studer@ag.ch
www.ag.ch/dgs

EINGANG

13. Okt. 2025

Planung und Bau
Oberentfelden

zwei.m Architektur GmbH
Chantal Meier
Aavorstadt 1
5600 Lenzburg

09.10.2025, Projektgenehmigung Verlängerung Notausstieg

Schutzraum-Nr.: 15'633

Objektadresse: Parz.: 2176, Suhrgasse 7, 5036 Oberentfelden

Sehr geehrte Frau Meier

In der Beilage senden wir Ihnen den von uns kontrollierten und ergänzten Projektplan zurück. Der Verlängerung des Notausstiegs kann zugestimmt werden.

Folgende Punkte gilt es umzusetzen:

- Die Verlängerung unter dem Anbau ist in Ortsbeton mit Bauteilen von mind. 20cm zu erstellen.
- Der Bereich ausserhalb wird mit einem vorfabrizierten Schachtelement erstellt.
- Der Notausstieg ist mit einem Gefälle mind. 1.00% hin zum Schacht zu entwässern.
- Der Ausstiegsschacht ist mit einer Leiter (an der schmalen Schachtwand) zu versehen.
- Der Gitterrost benötigt Luftöffnungen von mind. 0.06m², er ist von unten her zu sichern (Fluchtweg, Flügelmuttern, Selbstbefreiung).
- Bitte melden Sie mir den Baustart und das Bauende, so kann ich den Schutzraum für diesen Zeitraum auf inaktiv stellen.

Schlussdokumentation

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz digital (PDF) eine Schlussdokumentation per Mail einzureichen. In der Schlussdokumentation sind sämtliche ausgeführten Arbeiten mit Fotos abzubilden. Mit der Schlussdokumentation muss es möglich sein die oben erfassten Punkte zu prüfen. Im Anschluss erhalten Sie eine offizielle Bestätigung, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt wurden und nun als abgenommen gelten. Die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz legt die Bewilligung auf dem jeweiligen Schutzraum im System ab. Auf diese Unterlagen hat auch die Zivilschutzorganisation (ZSO) welche den Schutzraum in einem 10-Jahresrhythmus prüft Zugang und weiss somit, ob die Arbeiten bewilligt und geprüft wurden.

Freundliche Grüsse




Simon Studer

Fachspezialist Schutzbauten


Beilagen

-Projektgenehmigung komplett



Legende

- Bestehend
- Neu
- Abbruch



Militär und Bevölkerungsschutz
 Sektion Koordination Zivilschutz
 Fachspezialist Schutzbauten

SSWD, 09.10.2025:
 Verlängerung Notausstieg infolge Anbau.

Die Bauherrschaft

S. Trösch

Der Projektverfasser

471.050 Umbau Fluchtweg Schutzraum

1:50

Projekt Umbau Wohnung EG, Suhrgasse 7, 5036 Oberentfelden
 Bauherrschaft Simone & Adrian Trösch, Suhrgasse 7, 5036 Oberentfelden

Plangrösse 42 x 30 Datum 10.10.25

ZWEI.m

Architektur GmbH ■ Aavorstadt 1 ■ 5600 Lenzburg ■ +4162 892 18 90 ■ www.zweim.ch

zweim
 architektur

